



[www.apres.extracliv.com](http://www.apres.extracliv.com)

**Mairie de Sagy  
M. Guy PARIS  
1 rue de la Mairie  
95450 SAGY**

Sagy, le 25 septembre 2009

Monsieur le Maire,

Lors de la récréation de mardi, un élève de la classe de CE2 s'est blessé en passant à travers une porte vitrée.

Il faisait un relais avec ses camarades, et alors qu'il arrivait près de la porte, il a trébuché sur une marche et percuté la vitre qui a cédé.

Il a subi plusieurs blessures qui semblent légères, mais de gros morceaux de verre étaient restés accrochés, l'un au-dessus de sa tête, l'autre au niveau de son ventre. Il a cependant été choqué ainsi que ses camarades témoins de la scène.

Nous sommes passés à côté d'une catastrophe.

Ce n'était pas du verre incassable, ce n'était pas du verre Sécurit.

Il y a au moins 3 portes dans le même état ainsi que des carreaux (dont l'un est déjà fendu sur toute sa hauteur) qui se trouvent dans le mur face aux toilettes des enfants, juste au dessus de leurs têtes.

Les vitres des fenêtres ne sont pas non plus en verre Sécurit.

La chance que nous avons eu ne se reproduira peut-être pas.

Afin de protéger les enfants, nous faisons appel à votre vigilance afin que le matériel défectueux et vétuste puisse être changé au plus vite.

A ceci s'ajoutent des trous dans le sol de la cour de récréation qui peuvent occasionner des chutes.

Dans l'espoir que vous saurez entendre notre inquiétude, et dans l'attente de vous lire, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées.

les Représentants des Parents d'Elèves de Sagy